



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 181
التاريخ : 2024/ 4 /18

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2020/7515)

- تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحسي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:
- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
 - 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
 - 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
 - 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن.
 - 5- ترويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف.
 - 6-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
 - 7-يلتزم مقدمي العروض من القطاعين (العام والخاص) بتقديم حساب IBAN المصرف الخاص بالمجهزين لغرض صرف المستحقات وتحميل المجهزين العمولة (عموله التحويل).
 - يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-
 - أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
 - د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
 - و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
 - 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
 - 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يوجب موعدا الغلق الى اليوم الذي يليه .
 - 10- يكون نواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع
 - 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
 - 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
 - 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية س حب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2020/7515	مجففات هواء الازمره وحسب استمارة العروض المرفقة	2024/4/28

مدير قسم العقود والمشتريات
محمود عبد الله محمود
 وكيل مدير قسم العقود والمشتريات

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حسين عمران حالوب

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الثراء المباشر ... مع الاوليات

قسم العقود والمشتريات/ شعبة المتابعة ... للعلم لطفا

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم /مخزنيه

رقم الطلبية : 2020/7515

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/4/18

المحترمين

السادة

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفترات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	رقماً	كتابة				
					مجففات هواء الأزمره	1
					وحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

(2-2)

Local Req

INSTRUMENTS AIR DRYER

Supplying one set of instruments air dryer (package type) according to the following specifications:

- 1 Normal capacity : 2500 N.m³ /h.
- 2 Max. capacity 3000 N.m³/h.
- 3 Normal operating pressure: 9 kg/cm².
- 4 Max. Operating pressure: 10 kg/cm².
- 5 Inlet Air temperature : 45 °C
- 6 Dew Point: -40 °C at operation pressure.
- 7 Max. Ambient Temp. 55 °C
- 8 Area classification: Safe area.
- 9 Protection degree required: IP55
- 10 Air dryer consist of two vessels filled with silica gel (activated alumina). One in operation cycle while the other in regeneration cycle. Each vessel has safety valve and external heater with electric blower consist of over heat protection, with pressure & temperature indicators with double thermostats to keep temperature safe for silica gel.
- 11 Including a set of Pre Filters and set of After Filters with their change over Valves and PID indicators.
- 12 Adsorption vessels Safety valves Electrical components according to international Standards.
- 13 Main power supply: 3Ph. 380 V & 1ph, 220 V, 50 Hz.
- 14 Vessel and all piping must be assembled on skid, paint thickness 120-micron dry film, standard color. All pneumatic connection should be Brass & Copper PVC covered or stainless steel.
- 15 Control panels: Based on PLC with display (110 V, 50 Hz as main power). Solenoid valves, Sensors operated at 110 V, 50 Hz or 24 V, DC. Separate panel (380/220 V) used for electric heaters
- 17 One year guarantee

Note:

1. Delivery time 3 months or less.
2. The dryers should be designed for industrial applications with high efficiency and maximum service life.

Origin:

USA, Japan, European Community



INSTRUMENTS AIR DRYER
Page 1 of 1