



جمهورية العراق / وزارة النفط



مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 196
التاريخ : 2024/4/23

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء(2024/7059)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعنونة سحب استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتاباً مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختمي على استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن.

5-تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف.

6-تقديم هوية ضريبيه نافذه المقبول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

7-يلتزم مقدمي العروض من القطاعين (العام والخاص) بتقديم حساب IBAN المصرفي الخاص بالمجهزين لفرض صرف المستحقات وتحميل المجهزين العمولة (عمولة التحويل).

يتم وضع العروض والمستمكبات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها . ب- موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئمار المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض اياً (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمبل بدایة فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمل

13- يامكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عمليه سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

رقم الطلبية	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2024/7059	منظومه حقن ماده هايبوكلاورات الصوديوم وبحسب استئمار العروض المرفقة	2024/5/7

مدير قسم العقود والمشتريات
باسل فاضل عتيqi

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لعرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التدبر

قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر ... مع الاوليات

قسم العقود والمشتريات / شعبة المتابعة ... للعلم لطفا

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حسين عمار حاوب

حسين جاسم / مهدي

تاریخ تنظیم الاستمارة : 2024/4/23

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		المنتج المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ن
	كتابة	رقمأ				
					منظومه حقن ماده هايبوكلورايت الصوديوم	1
					وبحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشتها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحق او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فإنه يتتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحمله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 7- الشركة غير ملزمة بقبول او اطالع العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطا الاسعار .
 - 8- يلتزم مقدم العطاء بثبت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
 - العنوان الكامل :
 - رقم الهاتف الفعال :
 - توقيع:
 :E mail -

(2-2)

Sodium Hypochlorite Injection Package

SKID SUPPLY	Description	Complete Skid Mounted Sodium Hypochlorite Injection Package for Cooling Tower, automatic operation .install inside container
	QTY	ONE
SITE CONDITION	Ambient Temp.	-5 ~ +55 °C
	Relative Humidity	5 ~ 100 %
	Location	Outdoor,
Pumps Requirement	Area Classification	Safe Area
	Type	Heavy Duty (24 hours operation), Diaphragm metering pump type
	Qty	2 [1 run + 1 standby]
	Flow Rate: Operating / Design	80 / 100 L/h.
	Capacity Adjustment	Automatic / Manual / Local/ Remote, Variable Stroke, where range is 10 - 100% of the design capacity, Automatic Stroke control depending on Free chlorine concentration in cooling water Return
	Discharge Pressure: Operating / Design	6 / 10 barg
	Fluid	Sodium hypochlorite Concentration = 12.5 wt % Specific gravity @ 20 C° = 1.09 ~ 1.21
	Suction Nozzle	Bottom
	Discharge Nozzle	Top
	Coupling	Direct
Motor Requirement	Lubrication type	Oil Splash
	Material in contact with liquid	PVC – PTFE
	Spare Parts	1- Assembly Discharge Valve (Quantity 2) 2- Assembly Suction Valve (Quantity 2) 3-complete set of repair Kit (Quantity 2)
	Manufacturer of Pump	1-LEWA PUMPS 2-miltonRoy pumps 3-ProMinent pumps 4-SEKO 5-BRANE LUBE 6-LUTZ-JESCO Gm bH
	Drive Type	IEC Standard, Squirrel cage (fan cooled)
	Power feed (voltage, phase, freq.)	220V / 1phase / 50Hz Weather Proof
	Enclosure	IP55
	Insulation class	F
	Duty Service	S1
	Lubrication	Grease
	Temperature Rise	Class B



Storage drum Requirement	No. REQ.D	1
	Material	Fiber Reinforced OR HDPE Plastic (High Density Polyethylene) Plastic suitable for Sodium hypochlorite (Thermal Isolation).
	Capacity	2000 Litter
	Pressure: Operating / Design.	ATM / Hydrostatic bar(g)
	Temperature: Operating / Design.	AMB / 55 °C
	Level Indicator type	Mechanical gauge glass
	Manhole	Required, 50 cm Min. (on top)
	Thermal Insulation	Required
Panel Electrical Requirement	Others	<p>1- Piping, fitting, and gasket materials should Sodium hypochlorite resistant and semi-flexible.</p> <p>2- All vent, drain and isolation valves should be provided.</p> <p>3- Block Valve should be Ball Valve Type.</p> <p>4- Pulsation Dampener.</p> <p>5- Metering Pot.</p>
	<p style="text-align: right;">المواصفات الكهربائية</p> <p>1-sypply and install on skid weather proof electrical panel with shatter dimension as design contain the following</p> <ul style="list-style-type: none"> • Main MCCB 4poles 30A ,busbar rated current 30A,install on the shutter three single lamps (RST) , voltmeter with selector switch • Two direct online motor starter contain: Motor C.B (adjustable type CB) rated design , contactor AC3 10 A MIN , over load , MCB for control and measuring voltage , control voltage as design , earth fault protection , install in front panel Auto/OFF /HAND selector switch , three single lamps (ON/ OFF/ TRIP) • One lighting starter consist of (main C.B , contactor , MCBS , terminals) for skid lighting install in front panel AUTO /OFF/ HSND selector switch with photocell . • Florescent lamp 10 w type LED with limit switch for internal lighting panel . • Origin :all component for starters should be Europe or USA or japan <p>2-supply and install electrical cables should be (PVC/SWA/PVC/CU)</p> <p>3- install on skid lighting consist of 4 weather proof lighting fixture type LED 100 w min</p> <p>4- supply and install Main electrical cable for feed electrical panel item (1) size (4x10mm²)min , length 50 m.</p> <p>5-Supply and install all accessories needed for connection (cable tray , glands ,power connectors , control connectors Etc.)</p>	
Instrumentation	مواصفات النظم والسيطرة	



Requirement	<p>القدرة المجهزة للمنظومة 24VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> • درجة الحرارة 55 °C • يجب تجهيز محلل لقياس تركيز مادة الهايبوكلاوريت (Online Analyzer) في الماء لغرض التحكم بكمية الحقن في حالة السيطرة الالكترونية • يجب تجهيز كل الوثائق الخاصة بالمنظومة وخاصة قائمة المواصفات الفنية لكل جهاز • يجب وجود خيار التحكم اليدوي في حالة عطل نظام التحكم الالكتروني 		
Documents	Operation, Installation and	In English language, 2 copies+ one copy in USB	
	Maintenance Manuals		
	Data sheet for Pumps and Motor		
Operation at site	The offer must include operating the system on site		
Country of origin	U.S.A. AND/ OR European AND/OR Canada AND /OR Japan		
Skid fabrication	Any International countries or local in Iraq		

